

Certificado de Ensaio de Isolamento Nº: EL07_00203B

01. Dados Contratação:

Solicitante:

Razão Social: OVD Importadora e Distribuidora LTDA
Proposta Comercial: 21.2021.V0

02. Dados da Amostra fornecida pelo Cliente:

Descrição Ponto Coleta: 3659609027 CH FIXA 27MM ISOLADA IEC60900 VONDER
Data de Recebimento: 20/09/2021 09:48:00
Data de Início dos Ensaios: 20/09/2021 09:50:14 **Data Conclusão dos Ensaios:** 14/10/2021 17:03:57

03. Resultados:

Ensaio	Un Trab
Ensaio dielétrico - Data Conclusão: 30/09/2021	
Resultados	
Comprimento	250,00 m
Corrente de Fuga	2 mA
Corrente medida	0,85 mA
Ocorreram descargas disruptivas ?	Não -
Resultado Final	Conforme -

04. Referência metodológica:

Parâmetros	Metodologia
Determinação da Composição Química	Espectroscopia por absorção atômica
Ensaio dielétrico	IEC 60900, item 5.5

Instrumentos de medição

Equipamento	Descrição do Equipamento	Fabricante	Modelo/Número de Série	Certificado	Data última calibração	Data Validade	Caibrado por
LAB 001	Escala graduada Analógica	OVD	600 mm	2026955/2021	09/06/2021	17/06/2022	K&L
				S020243/2020	16/03/2021	01/12/2021	OVD
LAB 040	Hipot	INSTRUTEMP	ITHY10KVA AC/DC 1411052-006	J008913/2021	11/02/2021	29/04/2022	K&L

05. Ambiente de Ensaio:

A. Ensaio realizado em ambiente com temperatura de 21°C a 25°C e umidade relativa de 25%ur a 75%ur

06. Observações:

- A. Esta ferramenta atendo o requisito 10.7.8 da NR10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. A partir do primeiro uso, a ferramenta deve ser submetida ao ensaio dielétrico anualmente.
- B. Este relatório de ensaio é válido exclusivamente para amostra identificada no item 2, não sendo extensivo a quaisquer lotes mesmo que similares.
- C. Este Relatório de Ensaio só deve ser reproduzido por completo. Reprodução de partes requer aprovação escrita do Laboratório.



CREA PR 187942/D

Alessandro Tarartchuch

Responsável Técnico

Código de Verificação: 0008100093087005928590202100000